

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र (यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय  
पत्र सं०-फा0स0-21(कार्यशीलता)/2021  
सेवा में,

अग्निशमन

अधिकारी

मेरठ।

दिनांक अप्रैल 09 2021

स्वामी/प्रबन्धक,  
नरेन्द्र कुमार बेली राम एजुकेशनल सोसायटी,  
हापुड रोड फुंड़ा, जनपद-मेरठ।

विषय:- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 04.04.2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के कम में आपके संस्थान में उपलब्ध 30 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों की टैस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ,दिनांक 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 300/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा मेरठ केन्ट जनपद मेरठ में चालान संख्या-डी0-800671 दिनांक 08.04.2021 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 30 अदद फायर एक्सटिग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है।

1. चैकिंग का दिनांक 09.04.2021
2. पूर्व चैकिंग का दिनांक एवं चैकिंग अधिकारी का नाम निल।
3. संस्थान का विवरण:-शैक्षिक भवन।
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या: 30 अदद।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिग्यूशरों की संख्या: 30 अदद।
6. चैक किये गये फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
1	एबीसी टाईप	04 कि.ग्रा0	30	कार्यशील
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशर कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाये वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफ्लिंग/हाईड्रोलिक टैस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबन्धक/भवन स्वामी का होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मेरठ

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
अग्निशमन अधिकारी  
मेरठ